

記入例

給水装置工事竣工報告書

年 月 日

南山城村長様

指定給水装置

工事事業者 (株) ○○○ 水道

印

TEL・FAX

下記の場所の給水装置工事が、水道法施工令第4条に規定する構造及び材質の基準並びに南山城村簡易水道事業給水条例施行規則を遵守し完了しましたので、必要書類を添えて竣工検査を申し込みます。

なお、道路掘削を伴う工事を施工した場合は、事故等が生じないように舗装本復旧完了まで責任をもって維持管理を行います。

給水装置の所在地を記入して下さい。

給水装置工事場所	南山城村大字 北大河原 小字 久保14-1		
給水装置工事の種別	<input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 改造 (<input type="checkbox"/> 口径変更 <input type="checkbox"/> 増設) <input type="checkbox"/> 撤去	メーター口径	△△mm
申込者 (給水装置所有者)	氏名 南山城 太郎		
提出書類	◎竣工図(平面図・立面図) ◎工事写真(分水栓等施工状況・防食フィルム・埋戻し状況・舗装復旧)		

給水装置の所有者名を記入して下さい。

竣工図を忘れず添付すること。分水栓工事等を施工した場合は工事写真を添付して下さい。

●南山城村記入欄

竣工検査調書		課長検査員	
竣工検査日	年 月 日	検査時メーター指示数	
検査内容	テストポンプによる水圧検査(1.72Mpa/1min)、メーター設置位置、水栓数等の確認		
検査結果	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 不適合		
備考			