令和7年度水質検査結果　　原水検査結果一覧（水質基準項目＋ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ）

測定項目		単位	採水月日						平均値	最高値	最低値
			7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28			
採水箇所			山城谷川取水地点	野殿川取水地点	浅子川取水地点	殿田川取水地点	出合川取水地点	洗場川取水地点			
採水時間			10:23	10:50	11:22	11:49	12:25	12:46			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	29.2	28.4	30.0	33.0	29.1	30.6	30.0	33.0	28.4
水温		℃	23.8	23.2	27.0	32.5	23.4	23.0	25.5	32.5	23.0
1	一般細菌	個/mL	101以上	101以上	101以上	101以上	101以上	101以上	101以上	101以上	101以上
2	大腸菌		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.59	0.31	0.08	4.48	5.44	1.91	5.44	0.08
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.19	0.21	0.31	0.27	0.25	0.23	0.31	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.09	<0.02	<0.02	0.02	0.09	<0.02
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4－ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L									
22	クロロ酢酸	mg/L									
23	クロロホルム	mg/L									
24	ジクロロ酢酸	mg/L									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L									
26	臭素酸	mg/L									
27	総トリハロメタン	mg/L									
28	トリクロロ酢酸	mg/L									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L									
30	ブロモホルム	mg/L									
31	ホルムアルデヒド	mg/L									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.05	0.06	0.02	0.04	0.07	0.04	0.07	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.65	0.08	1.4	1.6	0.07	0.27	0.68	1.6	0.07
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4	7.3	7.1	13	7.1	8.0	8.3	13	7.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.090	0.007	0.069	0.12	0.048	0.37	0.120	0.370	0.007
38	塩化物イオン	mg/L	5.8	4.4	3.2	5.6	5.4	5.6	5.0	5.8	3.2
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	26.4	23.7	34.6	49.8	82.9	101	53.1	101	23.7
40	蒸発残留物	mg/L	84	75	84	120	172	212	124	212	75
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001
43	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	mg/L	1.7	1.2	2.9	2.5	1.8	1.8	2.0	2.9	1.2
47	ｐH値		7.38	7.66	7.71	7.95	7.35	7.52	7.60	7.95	7.35
48	味										
49	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	度	16	4	31	35	4	8	16	35	4
51	濁　度	度	1.2	0.8	2.2	1.5	0.5	1.0	1.2	2.2	0.5
	クリプトスポリジウム		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず